

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-АТ.ЧС13.В.01118

ЗАЯВИТЕЛЬ

Domoferm Export GmbH
Адрес: Австрия, Sonnenweg 1, A-2230 Ganersdorf, Austria,
tel.: 0043 22828400, 0043 2282840070 276

№ 0019727

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Domoferm GmbH & CO KG
Адрес: Австрия, Sonnenweg 1, A-2230 Ganersdorf, Austria,
tel.: 0043 22828400, 0043 2282840070 276

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН: 1025000508610,
тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojtest.ru.
Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные металлические типа LF 622 двупольные глухие и с остеклением менее 25% от площади дверного проема в свету (светопрозрачное заполнение дверей - многослойное стекло марки «Promaglas 90/35, Type 1» толщиной (35±2) мм или «Promaglas 90/35, Type 2» толщиной (39±2) мм производства фирмы «Promat s.r.l.» с вентиляционной решеткой или без вентиляционной решетки, с толщиной полотна не менее 64 мм, габаритные размеры: высота - от 1400 до 2650 мм, ширина - от 900 до 2550 мм
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
код ОКПД 2: 25.12.10.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 7308 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)
Предел огнестойкости EI 90
ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 14045 от 04.06.2018
ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИИ02.
Акт о результатах анализа состояния производства № 14701/ 14702/ 14703/ 14704/ 14705/ 14706/ 14707/ 14708/ 14709 от 13.12.2017
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.10ЧС13.
Схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.06.2018

по 14.06.2023



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Handwritten signature of E.N. Mizina

ПОДПИСЬ

Е.Н. Мизина

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

Handwritten signature of P.V. Palyaha

ПОДПИСЬ

Р.В. Палеха

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ