

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-AT.ЧС13.B.00077/19

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Domoferm Export GmbH,  
место нахождения АВСТРИЯ, Sonnenweg 1, A-2230 Ganserndorf, Austria,  
телефон +43 22828400110, +43 22828400255

№ 0025360

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Domoferm GmbH & CO KG,  
место нахождения АВСТРИЯ, Sonnenweg 1, A-2230 Ganserndorf, Austria,  
телефон +43 22828400110, +43 22828400255

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России,

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН 1025000508610, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон/факс +7 495 529 8561, e-mail: pojtest@mail.ru, орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации,

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные металлические типа LF 631 однопольные глухие и с остеклением менее 25% от площади дверного проема в свету (светопрозрачное заполнение дверей - многослойное стекло марки «Promaglas 30 Type 1» производства фирмы «Promat s.r.l.» толщиной 17 мм или марки «Pyrostop 30-20» толщиной 18 мм производства фирмы «Piikington»), с вентиляционной решеткой или без вентиляционной решетки, с толщиной полотна не менее 64 мм, габаритные размеры:  
высота - от 900 до 2550 мм, ширина - от 400 до 1600 мм  
Серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 25.12.10.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 7308 30 000 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)»  
Предел огнестойкости EI 30  
ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость»

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 14295 выдан 15.03.2019 испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, ТРПБ.RU.ИИ02.  
Акт о результатах анализа состояния производства при инспекционном контроле от 01.08.2018  
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13.  
Схема сертификации: 4с

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.03.2019

по 18.03.2024



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

Е.Н. Мизина

инициалы, фамилия

Р.В. Палеха

инициалы, фамилия