

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-CZ.ЧС13.В.01086

ЗАЯВИТЕЛЬ

Domoferm Export GmbH
Адрес: Австрия, Sonnenweg 1, A-2230 Ganersdorf, Austria,
tel.: 0043 22828400, 0043 2282840070 276

№ 0019694

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

HSE spol. sr.o.
Адрес: Чешская Республика, Nerudova 957, CZ-396 01, Humpolec, Czech Republic,
тел.: +420 565532396, +420 565501131

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН: 1025000508610,
тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojtest.ru.
Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные металлические типа US 662 HSE
(с навесными или интегрированными в дверные полотна доводчиками)
двупольные глухие и с остеклением менее 25 % от площади дверного проема
в свету (светопрозрачное заполнение дверей - многослойное стекло марки
«Promaglas EI 60» толщиной (26±2) мм производства фирмы «Promat s.r.l.»),
с толщиной полотна не менее 64 мм, габаритные размеры:
высота - от 1600 до 2650 мм, ширина - от 1300 до 2250 мм
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 25.12.10.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 7308 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)
Предел огнестойкости EI 60
ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 14007 от 11.05.2018
ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИНО2.
Акт о результатах анализа состояния производства при инспекционном контроле № 14221-ИК 2018 от 24.01.2018
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.10ЧС13.
Схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.05.2018

по 14.05.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Е.Н. Мизина

инициалы, фамилия

Р.В. Палеха

инициалы, фамилия