

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-AT.ЧС13.B.00009/18

ЗАЯВИТЕЛЬ

Domoferm Export GmbH,
место нахождения АВСТРИЯ, Sonnenweg 1, A-2230 Ganersdorf, Austria,
телефон +43 22828400110, +43 22828400255

№ 0009592

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Domoferm GmbH & CO KG,
место нахождения АВСТРИЯ, Sonnenweg 1, A-2230 Ganersdorf, Austria,
телефон +43 22828400110, +43 22828400255

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России,

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН 1025000508610, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон/факс +7 495 529 8561, e-mail: pojtest@mail.ru, орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации,

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Двери противопожарные,

Двери противопожарные металлические типа УТ/УС 431 одностворчатые глухие и с остеклением менее 25% от площади дверного проема в свету (светопрозрачное заполнение дверей - многослойное стекло марки «Promaglas 30 Typ 1» производства фирмы «Promat» толщиной 17 мм или марки «Pyrostop 30-10» толщиной 15 мм производства фирмы «Pilkington») с вентиляционной решеткой или без вентиляционной решетки, с выдвигаемым порогом или без порога, с толщиной полотна не менее 40 мм, габаритные размеры: высота - от 700 до 2550 мм, ширина - от 500 до 1500 мм
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 25.12.10.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 7308 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)»
Предел огнестойкости EI 30
ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 14240 выдан 17.12.2018 испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, ТРПБ.RU.ИИ02.
Акт о результатах анализа состояния производства при инспекционном контроле от 01.08.2018
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13.
Схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.12.2018

по 25.12.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

А.С. Етумян

инициалы, фамилия

Р.В. Палеха

инициалы, фамилия