

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-AT.ЧС13.В.00010/18

ЗАЯВИТЕЛЬ

Domoferm Export GmbH,
место нахождения АВСТРИЯ, Sonnenweg 1, A-2230 Ganserndorf, Austria,
телефон +43 22828400110, +43 22828400255

№ 0009593

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Domoferm GmbH & CO KG,
место нахождения АВСТРИЯ, Sonnenweg 1, A-2230 Ganserndorf, Austria,
телефон +43 22828400110, +43 22828400255

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России,

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»,
место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН 1025000508610, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон/факс +7 495 529 8561, e-mail: pojtest@mail.ru, орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации,

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Двери противопожарные,

Двери противопожарные дымогазонепроницаемые металлические типа УТ632 (с навесными доводчиками), типа US632 (с навесными или интегрированными в дверные полотна доводчиками) двустворчатые глухие и с остеклением менее 25% от площади дверного проема в свету (светопрозрачное заполнение дверей - многослойное стекло марки «Promaglas 30/1-0» толщиной 17±1 мм производства фирмы «Promat» или марки «Pyrostop 30-10» толщиной 15±1 мм производства фирмы «Pilkington»), с толщиной полотна не менее 64 мм, габаритные размеры: высота - от 1400 до 2750 мм, ширина - от 900 до 2550 мм
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 25.12.10.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 7308 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)»

Предел огнестойкости EIS 30

ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота.

Метод испытаний на огнестойкость»,

ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота.

Метод испытаний на дымогазопроницаемость»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты о сертификационных испытаниях № 12078 выдан 10.12.2013, № 12079 выдан 13.12.2013, № 12080 выдан 13.12.2013, Заключение № 14245 выдан 14.12.2018 испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, ТРПБ.RU.ИИ02.

Акт о результатах анализа состояния производства при инспекционном контроле от 01.08.2018

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13.

Схема сертификации: 3с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.12.2018

по 25.12.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

А.С. Етумян

инициалы, фамилия

Р.В. Палеха

инициалы, фамилия