

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ **C-CZ.ЧС13.В.01039**

ЗАЯВИТЕЛЬ

Domoferm Export GmbH
Адрес: Австрия, Sonnenweg 1, A-2230 Ganersdorf, Austria,
тел.: 0043 22828400, 0043 2282840070 276

№ **0019647**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

HSE spol. sr.o.
Адрес: Чешская Республика, Nerudova 957, CZ-396 01, Humpolec, Czech Republic,
тел.: +420 565532396, +420 565501131

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН: 1025000508610,
тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojtest.ru.
Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Ворота противопожарные двустворчатые распашные типа UT892:
сплошные или с остеклением панелей до 25% от площади проема ворот;
с дверью (сплошной или с остеклением менее 25% от площади дверного
проема в свету, с порогом или без порога, с вентиляционной решеткой или
без вентиляционной решетки) или без двери; с лючком для прокладки
пожарного рукава или без лючка; с вентиляционной решеткой или без
вентиляционной решетки; (светопрозрачное заполнение дверей или панелей
ворот - многослойное стекло марки «Pyrobelt 25» толщиной (26,6±2) мм
производства фирмы «AGC Flat Glass Europe»)
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
код ОКПД 2: 25.11.23.119

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 7308 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)
Предел огнестойкости EI 60
ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 11348 от 06.04.2012, Заключение № 13727 от 06.04.2017
ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИИ02.
Акт о результатах анализа состояния производства при инспекционном контроле № 14221-ИК 2018 от 24.01.2018
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.10ЧС13.
Схема сертификации: Зс

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.01.2018 по 10.04.2020



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

А.Н. Стрекалёв

инициалы, фамилия

Р.В. Палеха

инициалы, фамилия