DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)
Nr. **CPR2020003FH**
20

1.	Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps	**FEUERSCHUTZ STAHLAUSSENTÜRE / UT631/US631/UT632/US632**
2.	Typ, Charge oder Seriennummer oder ein anderes Element, das die Identifizierung des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4 ermöglicht.	**Ein- oder zweiflügelige, überfälzte oder stumpfe Stahlblechtür**
3.	Bestimmungsgemäße Verwendung oder Verwendung des Bauprodukts gemäß der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation, wie vom Hersteller vorgesehen	**Außentür für Feuer- und / oder Rauchabschluss und / oder Fluchtwege in Wohn- und Gewerbegebieten**
4.	Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktadresse des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5	DOMOFERM
5.	Wo anwendbar, Name und Kontaktadresse des Bevollmächtigten, dessen Mandat die in Artikel 12 Absatz 2 genannten Aufgaben abdeckt.	IBS (1322) Petzoldstraße 45 A-4020 Linz
6.	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungskonstanz des Bauprodukts gemäß CPR, Anhang V:	System 1
7.	Im Falle der Leistungserklärung für ein Bauprodukt, das unter eine harmonisierte Norm fällt:	SYSTEM 1: Gemäß EN 16034 hat die benannte Produktzertifizierungsstelle IBS Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H Nr. 1322 durchgeführt: - eine Bewertung der Leistung des Bauprodukts auf der Grundlage von Tests (einschließlich Probenahme), Berechnungen, Tabellenwerten oder beschreibenden Dokumentationen des Produkts. - Erstinspektion der Produktionsanlage und der Kontrolle der Fabrikproduktion. - Fortsetzung der Überwachung, Bewertung und Bewertung der Produktionskontrolle im Werk und Ausstellung des Zertifikats über die Konstanz der Leistung des Produkts.

8.	Deklarierte Werte		
		FEUERSCHUTZ STAHLAUSSENTÜRE / UT631/US631/UT632/US632	
		Stahldrehflügeltür	Harmonisierte Norm
Feuerwiderstand:		EI_2 30	**EN 16034:2014**
Rauchdichtheit:		S_{200}*	
Fähigkeit zur Freigabe:		Bestanden	
Selbstschließung:		C	
Dauerhafte Fähigkeit zur Freigabe:		npd	
Dauerhafte Selbstschließung:		C5*	
- Gegen Degradierung (Dauerfunktion)		npd	
- Gegen Alterung (Korrosion)		npd	
Schlagregendichtheit:		5A/5B*	**EN 14351-1:2006 +A2:2016**
Höhe (in mm):		npd*	
Gefährliche Substanzen:		npd	
Widerstand gegen Windlast:		C5/B4	
Mechanische Festigkeit:		3	
Tragfähigkeit von Sicherheitseinrichtungen:		npd	
Schalldämmung:		43dB*	
Wärmedurchgangskoeffizient:		1,2 W/m²K*	
Strahlungseigenschaften g:		npd	
Strahlungseigenschaften LT:		npd	
Luftdurchlässigkeit:		4*	
Differenzklimaklasse:		3c / 2d / 2e*	

*Die Klassifizierung, welche sich auf dieser DoP befindet, zeigt den maximal zu erreichenden Wert des Türelementes an. Dieser kann aufgrund von Ausstattungsoptionen abweichen.

Sie finden die passenden Werte Ihres Türelementes auf der von uns erworbenen Tür in Form einer silbernen Etikette.

9. Die in den Punkten 1 und 2 angegebene Leistung des Produkts entspricht der in Punkt 8 angegebenen Leistungen.
Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des in Nummer 4 genannten Herstellers ausgestellt.
Unterzeichnet für und im Auftrag des Herstellers von:

Guido Budde, Operations Director
(Name und Funktion)

Gänserndorf, 12-Feb-2021
(Ort und Datum)

G. Budde
(Unterschrift)